

**Sitzungsvorlage** Bau, Grundstücks- und Umweltausschuss öffentlich

**am** 05.04.2017

**Vorlagen-Nr.:** 3/023/2017

---

**Berichterstatter:** Göttler, Holger

**Betreff:** Errichtung eines Schornsteins, Flurnummer 460, Gemarkung Dinkelsbühl

**Sachverhaltsdarstellung:**

In dem Anbau des Gebäudes wurde ein Kaminofen installiert.

Damit dieser in Betrieb genommen werden darf, muss der Schornstein entsprechend hoch gebaut werden, da sich in der Nähe Wohnraumfenster befinden (§ 9 FeuV: 1 m über Fenstern im Umkreis von 15 m).

Gemäß Satzung müsste der Kamin verputzt oder in Kupfer verkleidet werden.

Die Ausführung ist als Rundrohr in Kupferoptik vorgesehen.

Aus gestalterischer Sicht ist der Schornstein in der Höhe und Ausführung problematisch und fügt sich auf Grund seiner Höhe schon nicht ins Ensemble ein.

Anlage Skizze, Lageplan, Photo

**Vorschlag zum Beschluss:**

Der Antrag wird abgelehnt.

---

02. Sitzung des Bau-, Grundstücks-  
und Umweltausschusses

Tagesordnungspunkt Nr. 8