



Modulanordnung:	Geländeneigung:	Stellungsgrad:	Planungsgrundlage:
Süden		49,1°	dxk-Katasterkarte
Trachtyp:	Hersteller:	Modulanneigung:	Modultyp:
4x11	juwi	25°	BYD250
Verfügbare Rahmenabstände:		Verschöpfungshöhe Rahmenabstand:	
min.	max.	min.	max.
4,00m	5,58m	4,00m	6,73m
DCM Grundlage:			
Luftbild			
Techn. Modulanzahl und Leistung:			
128Module á 44Module = 5632Module á 250Wp = 1,408MWp			
Wechselrichter			
Zurücklage:	Größe der Fläche:	Gesamtgröße belegte Fläche (projiziert):	GRZ:
ca. 1km	ca. 3ha		

206

H i r s c h b

e r o

110,00

202

125

40,00



B r u
VORABZUG

c				Projekt:	Planinhalt:	gezeichnet von:	gezeichnet Datum:	geprüft von:	Maßstab:	Blattgröße:
b				PV-Freiflächenanlage	Belegungsplan	DBO	15.02.2012		1: 1250	DIN A3
a	Flurstücke entfallen, BYD250	03.07.2012	SCHK	Dinkelsbühl-OT Weidelbach_A7		aufgestellt:				
INDEX	Art der Änderung:	Datum:	von:	Anschrift:	Projektnummer:	Plannummer:	Index:	juwi Solar GmbH		
						10.0 V-1a		Energie-Allee 1		
				91550 Dinkelsbühl	Druckdatum:	Netzbetreiber:		55286 Würzburg		
					03.07.2012			Tel.: +49. (0)6732. 9657-0		
								Fax: +49. (0)6732. 9657-7001		

juwi