

**Sitzungsvorlage**                      Werkausschuss öffentlich

**am**    23.07.2019

**Vorlagen-Nr.:**                              SWD/013/2019

---

**Berichterstatter:**                        Karl, Andreas

**Betreff:**                                      20 KV Kabel-Auswechslung im Hoffeld

**Sachverhaltsdarstellung:**

Das 20 KV-Netz im Bereich des Hoffelds ist zu ertüchtigen. Insgesamt müssen rund 1000m Kabeltrasse ausgewechselt werden. Aufgrund der schlechten Straßenbeschaffenheit im Hoffeld und um größere Eingriffe zu vermeiden, haben sich die Stadtwerke bei der Umsetzung für das sogenannte Spülrohr-Verfahren entschieden und dafür Fachfirmen gesucht.

Hierfür wurden von den Stadtwerken Angebote eingeholt. Folgende Angebote liegen uns vor:

Bügler, Dentlein netto 170.000 €  
Firma 2                      netto 198.000 €  
Firma 3                      netto 207.350 €

Die Ausführung der Baumaßnahme soll im Herbst erfolgen.

Die benötigten Unterhaltungsmittel sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

**Anhang**  
Plan

**Vorschlag zum Beschluss:**

Der Auftrag wird an die Firma Bügler, Dentlein in Höhe von netto 170.000 € vergeben.

---